



Noter

- Dette layout er ikke for konstruktion
 - Dette layout afspejler ikke støjværm
 - Det skal evalueres om der kræves fælles netføler på 4 barg nettet
 - Dimensioner af og tilslutninger af/til kompressorer, kølere, transformere m.v. skal bekræftes
 - Der er ved denne versions tilblivelse ikke udført geoteknik
- Note 1 - Placering af PSV hvis ikke placeret i container
- Note 2 - Indskæring af stikledning på eksisterende ø160 PE ledning
- Note 3 - Indskæring af stikledning på eksisterende 4" stålledning
- Kompressor sugeside - 5" #150 RF (Ikke bekræftet)
- Kompressor afgangsside - 2" @300 RF (Ikke bekræftet)

- Ny brag ledning (PE)
- Ny brag ledning (Stål)
- - - Eksisterende 4 barg distributionsnet (PE/Stål)
- - - Eksisterende 19 barg fordelingsnet
- - - EL-forsyning / Kabelrør for data
- - - Ny skellinje (Skal bekræftes)
- Skellinje (Skal bekræftes)
- ○ ○ ○ ○ Nyt hegn
- ○ ○ ○ ○ Eksisterende hegn
- ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ Belægningssten
- ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ Beplantning

VER.	DATO	BEMÆRKNINGER	TEGN./UDARB.	KONTROL	GODKENDT
------	------	--------------	--------------	---------	----------

**Søndersø
NGF Nature Energy**

Udkast for køb af jord	PROJEKTR. A089712
Kompressorstation	TEGN./UDARB. RASR / MVTH
Oversigtsplan	KONTROLLERET (LLJE)
	GODKENDT (ERH)
BEMÆRKNINGER	MÅL 1:100
	DATO 2016.12.07
	DOKUMENTNR. VERSION