

GODKENDELSESINDEHAVER:

Fratelli Pettinaroli S.p.A.
Via Pianelli 38
IT-28017 San Maurizio
Telefon: +39 0322 96217
Telefax: +39 0322 96546
Internet: www.pettinaroli.com


Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:

Afspærringsarmatur i bygning
PETTINAROLI kuglehane
Serie 51 F
dim. 1/2" - 2"

FABRIKAT:

Fratelli Pettinaroli S.p.A., Italien

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: P
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

RØRFORENINGENS VVS-NR.:

42 0813.7xx og 42 0815.7xx

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 8.4.1, stk. 5.


Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 8.4.2.4, stk. 2, er opfyldt.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

PETTINAROLI kuglehane serie 51 F tillades monteret som afspærringsarmatur i vandinstallationer i bygninger.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Konstruktion og funktion	Kuglehane er hurtiglukkende og forsynet med indbygget filter.						
Betjening	Med håndgreb.						
Montering	Tilslutninger er muffe/muffe.						
Materiale	Afzinkningsbestandigt messing.						
Dimensioner	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" og 2".						
Tryktab (modstandstal ζ på basis af indiv. diam)	Tryktabet (modstandstallet) er bestemt med fuldt åbent armatur.						
	d	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	ζ	1,9	5,4	5,0	5,8	4,7	4,7


Thomas Bruun