GULVVARME

ISOLERINGSBOKS

opfylder kravene i DS 452



ISOLERINGSBOKS

- undgå unødigt energitab

PETTINAROLI

Isoleringsboks til gulvvarmemanifold

- undgå unødigt energitab.

Kravene i isoleringsnormen DS 452 opfyldes ved anvendelse af denne isoleringsboks. Unødigt energitab undgås og dermed opnås en økonomisk gevinst.

Isoleringsboksen type IS7037 kan anvendes til Pettinarolis 1” gulvvarmemanifold samt 3/4” KVIKSHUNT.

Boksen er produceret i EPP (Ekspanderet polypropylen) med lukket cellestruktur. Isoleringsboksen har dimensionerne 155x545x530 mm (dxbxh) og kan indeholde 2 til 5 kredse.

Ved KVIKSHUNTE ud over 5 kredse skal man anvende udvidelsessæt op til 3 eller 7 ekstra kredse.

Sættene består af isoleringskapper samt to mellemstykker (3/4” nippelrør) til forlængelse af fordelerrør. Isoleringskapperne har markeringer for afskæring, så de på enkelt vis kan tilpasses det antal afgreninger man har behov for. 8 clips medfølger for nem lukning.

Isoleringen er nem og hurtig at montere på fordelerrøret.

Isoleringsboks IS7037



ART.	BESKRIVELSE	VVS-NR.
IS7037	Isoleringsboks (5 kredse)	04 6868 920 Passer til: 3/4” + 1” rør
IS7037UDV-3	Isoleringskapper udvidelsessæt (3 ekstra kredse)	04 6868 903 Passer til: 3/4” rør
IS7037UDV-7	Isoleringskapper udvidelsessæt (7 ekstra kredse)	04 6868 907 Passer til: 3/4” rør



Udvidelsessæt op til 3 kredse IS7037UDV-3

PETTINAROLI

Mandal Allé 21 - 5500 Middelfart
DENMARK - Tel: +45 6341 0900
info@pettinaroli.dk - www.pettinaroli.dk

Følg os på: